

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1
Reaction to fire classification according to DIN EN 13501-1

Bericht-Nr. FLT KE5254409
Report No.

Auftraggeber Kurt Glass AG
Sponsor Gewerbestrasse 13
D – 79258 Feldkirch

Ausstellungsdatum 2013-03-31
Date of issue

Art des Materials Mineralischer Estrich auf Zementbasis mit
Zuschlagstoffen
Kind of material Mineral floor screed based on cements with
additives

Produktbezeichnung "RenoScreed"
Name of the product

**Klassifizierung (in den be-
schriebenen Einbaubedingen)**
*Classification (mounting
and fixing as described)*

A1_{fl}

Geltungsdauer siehe Abschnitt 4.1 / *see chapter 4.1*
Validity

Hinweise / warnings :

Dieses Dokument dient nicht der Typzulassung oder Zertifizierung des Bauproduktes.
This document does not represent type approval or certification of the product.

Dieser Klassifizierungsbericht gilt nicht als alleiniger Nachweis, wenn der geprüfte Baustoff
als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO §17 Abs.3).
*This classification report is not the sole verification, if the tested material is used as a
construction product according to German Building Regulations (MBO §17 Abs.3).*

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt nicht einen ggf. notwendigen baurechtlichen / bauauf-
sichtlichen Nachweis nach Landesbauordnung.
*This classification report is in no case a substitute for any required certification according to
German Building Regulations.*

Dieser Klassifizierungsbericht ist zweisprachig. Im Zweifel gilt der deutsche Wortlaut.
*This classification report has been issued bilingually. In case of doubt, the German wording
is valid.*

Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt den Klassifizierungsbericht FLT KE5254409 vom 16.04.2010.
This classification report is a substitute for the classification report FLT KE5254409 issued 2010-04-16.

Dieser Klassifizierungsbericht besteht aus Blatt 1 bis 4 und 0 Anlagen.
This classification report comprises 4 pages and 0 appendixes.

Anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle
Dieser Klassifizierungsbericht darf nur in vollem Wortlaut und ohne Zusätze veröffentlicht werden. Für veränderte Wiedergabe und Auszüge ist vorher
die widerrufliche, schriftliche Einwilligung der ausstellenden Prüfstelle einzuholen. *This classification report may only be used or reproduced in its entirety.*



Prüfstelle für das
Brandverhalten
von Baustoffen
Dipl.-Ing. Uwe Kühnast

Steinstrasse 18
D - 14822 Borkheide
Fon: +49 33845 90901
Fax: +49 33845 90909
Mail: info@firelabs.de

PÜZ-Stelle (LBO): BRA09
Notified Body no.: 1507

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT
CLASSIFICATION REPORT

